



Commune Mixte

Service des eaux
Rte de Châtillon 15 CP 71
CH-2830 Courrendlin

Rapport d'analyse d'échantillon : 250050-1

Emission du rapport 16 janvier 2025

N° de client	00118
N° de dossier	2500029
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	S.Rufer/
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	13.01.2025
Date de réception	13.01.2025
Conditions météo et température ambiante	n/a
Point de prélèvement	250050 : Courrendlin
(identification, description, état)	250051 : Vellerat fontaine milieu du village 250052 : Vellerat réservoir

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA



Stéphane Rufer
Directeur



Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie





Analyses effectuées, n° échantillon 250050-250052

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	250050	250051	250052
				Courendlin	Vellerat Fontaine milieu du village	Vellerat Sortie réservoir
Heure de prélèvement				<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Nombre de flacons				1	1	1
Température			°C	7.8	5.5	6.8
Traitement				<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Microbiologie						
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	13.01.2025	UFC/100 ml	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	13.01.2025	UFC/100 ml	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	13.01.2025	UFC/ml	0	0	107

