



**Commune Mixte**  
Service des eaux  
Rte de Châtillon 15 CP 71  
CH-2830 Courrendlin

## Rapport d'analyse d'échantillon : 251400-1

Emission du rapport : 5 juin 2025

N° de client	00118
N° de dossier	2500489
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	<i>S.Rufer/R.Marchand</i>
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	<i>02.06.2025</i>
Date de réception	02.06.2025
Conditions météo et température ambiante	n/a
Point de prélèvement	251400 : <i>Courrendlin</i>
(identification, description, état)	251401 : <i>Rebeuvelier</i>
Remarque :	

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (\*) Analyses non accréditées (\*\*) Analyses accréditées et sous-traitées (\*\*\*) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

**RuferLab SA**



Stéphane Rufer  
Directeur



Catherine Corbat-Falbriard  
Responsable Microbiologie





Analyses effectuées, n° échantillon 251400

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	251400	251401
				Courrendlin	Rebeuveleir
Heure de prélèvement				10h40	11h10
Nombre de flacons				1	1
Température			°C	14.4	14.5
Traitement				n/a	n/a
<b>Microbiologie</b>					
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	02.06.2025	UFC/100 ml	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	02.06.2025	UFC/100 ml	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	02.06.2025	UFC/ml	1	1

