



Commune Mixte

Service des eaux
Rte de Châtillon 15 CP 71
CH-2830 Courrendlin

Rapport d'analyse d'échantillon : 241832-1

Emission du rapport : 5 septembre 2024

N° de client	00118
N° de dossier	2400622
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	S.Rufer/
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	02.09.2024
Date de réception	02.09.2024
Conditions météo et température ambiante	n/a
Point de prélèvement (identification, description, état)	241832 : <i>Courrendlin Fontaine Chavon de dos</i> 241833 : <i>Rebeuvelier fontaine</i> 241834 : <i>Vellerat sortie réservoir</i> 241835 : <i>Vellerat fontaine milieu du village</i>

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie





Analyses effectuées, n° échantillon 2412832 - 241835

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	241832	241833	241834	241835
				<i>Courrendlin Fontaine Chavon de Dos</i>	<i>Rebeuvelier Fontaine</i>	<i>Vellerat réservoir</i>	<i>Vellerat Fontaine milieu du Village</i>
Heure de prélèvement				10h40	11h30	10h00	10h20
Nombre de flacons				1	1	1	1
Température			°C	21.6	19.1	17.1	18.2
Traitement				n/a	n/a	n/a	n/a
Microbiologie							
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	02.09.2024	UFC/100 ml	0	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	02.09.2024	UFC/100 ml	0	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	02.09.2024	UFC/ml	0	1	0	29

